



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4314CS0156

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Produkte der Gasversorgung
products of gas supply

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Rudolf von Scheven GmbH
Wuppertaler Str. 10-12, D-45549 Sprockhövel

Vertreiber
distributor

Rudolf von Scheven GmbH
Wuppertaler Str. 10-12, D-45549 Sprockhövel

Produktart
product category

Gasarmaturen: Absperrarmatur > PN 16 (4314)

Produktbezeichnung
product description

Absperrkugelhahn

Modell
model

KF...

Prüfberichte
test reports

Baumusterprüfung: 161023aT0/17523 vom 11.04.2017 (GWI)
Kontrollprüfung Labor: 161023a K2020 vom 09.11.2020 (GWI)

Prüfgrundlagen
test basis

DIN EN 14141 (01.08.2013)- in Anlehnung (siehe Bemerkung)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

11.04.2027 / 22-0149-GNV

13.04.2022 Wgr A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G 260: 03.2013	

Type <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
KFK-C; KFL-C; KFK-D; KFL-D	Nennweite: DN 10	
KFK-C; KFL-C; KFK-D; KFL-D	Nennweite: DN 15	
KFK-C; KFL-C; KFK-D; KFL-D	Nennweite: DN 20	
KFK-C; KFL-C; KFK-D; KFL-D	Nennweite: DN 25	
KFK-C; KFL-C; KFK-D; KFL-D	Nennweite: DN 32	
KFK-C; KFL-C; KFK-D; KFL-D	Nennweite: DN 40	
KFK-C; KFL-C; KFK-D; KFL-D	Nennweite: DN 50	
KFK-C; KFL-C; KFK-D; KFL-D	Nennweite: DN 65	
KFK-C; KFL-C; KFK-D; KFL-D	Nennweite: DN 80	
KFK-C; KFL-C; KFK-D; KFL-D	Nennweite: DN 100	
KFK-C	Nennweite: DN 125	
KFK-C	Nennweite: DN 150	
KFK-C	Nennweite: DN 200	
KFK-C	Nennweite: DN 250/200 (reduzierter Durchgang)	
KFK-C	Nennweite: DN 250	
KFK-C	Nennweite: DN 300	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
...K...	kurze Bauform
...L...	lange Bauform
...C	Stahl, Stahlguss, Schmiedestahl
...D	Edelstahl

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe *certified components*

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5112AP1144	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	NB 70 27 17/NB 70 27 17	Freudenberg Industrial Services GmbH
NG-5112AT0319	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	WS 707/WS 707	HECKER WERKE GmbH
NG-5162AR0882	Schmierstoff für Gasgeräte	NONTROP ZB 91 DIN/NONTROP ZB 91 DIN	Klüber Lubrication München SE & Co. KG
NG-5112BR0086	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	366300/366300	ERIKS bv
NG-5112BR0098	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	NB702807/NB702807	Freudenberg Industrial Services GmbH
NG-5112BT0432	Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasgeräten und -anlagen	Vi 569/Vi 569	C. Otto Gehrckens GmbH & Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen *hints of utilization / remarks*

Die Zertifizierung erfolgte hinsichtlich der Molchbarkeit der Nennweiten DN 25, DN 200, DN 250 und DN 300 in Anlehnung.
Druckstufe: PN 40 (MOP = 40 bar)
Anschlussart: beiderseitig Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1 und DIN EN 1092-2
Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C

DVGW